



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 26»
Т.Б. Вячеславова
«14» августа 2024г.

АНКЕТА обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры № 02/2024

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»
- 1.2. Адрес объекта: 162616, Вологодская область г. Череповец, ул. К. Беяева д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4 этажа, площадью 5073,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); площадью 20342 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2024г., капитального – не проводился*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «СОШ № 26»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 162616, Вологодская область г. Череповец, ул. К. Беяева д.16
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): управление образования мэрии города Череповца
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 162605, Вологодская область г. Череповец, пр. Строителей, д.4А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по английскому и немецким языкам

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, в т.ч. на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6,5 до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 900 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «ул. Юбилейная» - проезд трамваем № 4,8, автобусом № 2,31,13

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
-----------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	---

БТИ		норматив			создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен	130см	-
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	1250х530см	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	116см	-
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	+	-
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К,О,С,Г	наличие	+	-
1.3	Пандус наружного входа			-	создать
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: - внизу, ширина× глубина - промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина - промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	не менее 150×150 см	-	
		К	не менее 150×150 см	-	
		К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 5 см	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С, Г	наличие	-	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки			-	создать
	Поручни непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота от поверхности передвижения - горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К,О,С	наличие		
		К	70 см	-	
		О	85-90 см	-	
		К,О	не менее 30 см	-	

	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	-	
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	+	
	Высота ступени	О,С	не более 15 см	14	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	+	
	Уклон марша	О,С	не более 1/2	+	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	создать
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	создать
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	наличие	-	создать
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	-	создать
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	+	
1.6.	Поручни ограждения лестницы			-	создать
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	О,С	85-95 см		
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	50 см		
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С	наличие	-	
1.7.	Тамбур				
	Габариты, глубина× ширина	К,О	не менее 180×220 см	+	
	Высота порогов	К,О	не более 2,5 см	+	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	+	
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	+	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	П - образная	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с			-	установить

	фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие		
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	-	установить
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О,С	30-90 см	-	установить
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	не менее 30 см	-	установить
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-50 см	-	установить
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	установить
	Вращающиеся двери и турникеты	К,О,С,Г	не допускаются	-	установить
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К,О,С,Г	наличие	Р	
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	+	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К,О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-	
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: • внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	

	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	не менее 150×150 см		
		К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 5 см	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	
	Поручни непрерывные:	К,О,Г	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней	К	70 см		
		О	85-90 см		
	вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К,О	не менее 30 см		
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	-	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более			-	
	Ширина марша	О,С,Г	не менее 135 см	-	
	Высота ступеней	О,С,Г	не более 15 см	-	
	Глубина проступи	О,С,Г	не менее 30 см	-	
	Уклон марша	О,С,Г	не более 1/2	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О,С	наличие	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня	О,С	85-95 см		
		О,С	50 см		

	вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С,Г	наличие	-	
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)			-	создать
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К,О	наличие		-
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К,О	наличие		-
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие		-
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см		-

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения: - при одностороннем движении - при встречном движении - с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см	- - +	
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	+	
	Глубина зоны перед дверью при открывании: «от себя» «на себя»	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	+ +	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): - Расстояние от сидения до полосы движения - глубина× ширина	К,О,С,Г О К	наличие не менее 60 см 150×90 см	+ + +	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	+	

	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	-	создать
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	-	создать
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	+	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	-	создать
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	-	создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	создать
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	120	
	Высота ступени	О,С	не менее 15 см	14	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	32	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	создать
	Уклон марша	О,С	не более 1 /2	+	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	создать
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	создать
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О,С О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	++ - +	создать
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см	-	
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				

2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			отсутствует	
	Кабина:	К	наличие	-	
	• габариты, ширина× глубина	К	не менее 140×110 см		
	• ширина дверного проема в свету	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	• задержка времени автоматического закрывания дверей	К,О,С,Г	от 15 сек.		
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	• рельефные указатели на панели управления	С	наличие		
	• высота расположения панели управления	К	90-110 см		
2.4.	Площадка перед лифтом			отсутствует	
	Габариты, ширина× глубина	К,О	не менее 150×150 см		
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие		
	Номер этажа напротив лифта	К,О,С,Г	наличие		
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см		
2.5.	Пандус междуэтажный			-	создать
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)		
	Разворотные площадки внизу и вверх, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К,О,С	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения внизу и вверх	К,О	30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	создать
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К,О,С	наличие	-	создать
	• вертикальный подъемник (В)	К,О	наличие		
	• наклонный подъемник (Н)	К,О	наличие		
	• мобильный подъемник (ступенеход) (М)	К,О	наличие		

	Эскалатор, траволатор	К,О,С,Г	наличие		
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см		

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	+	
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	+	
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок – не осуществляется				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	+	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	+	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту– не осуществляется				
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	80-110 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				

3.5.	Кабина индивидуального обслуживания– не осуществляется				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

4. САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	создать
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	-	создать
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	-	создать
	Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	-	создать
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	создать
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	-	создать
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	создать
	Крючки для костылей у унитаза: - Высота от поверхности передвижения - выступ	О,К О О	наличие 120 см 12 см	-	создать
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	создать

	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	создать
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	создать
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	-	создать
4.2.	Раздевальные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	создать
	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	-	создать
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К,О	наличие	-	создать
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К,О	наличие	+	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К,О	наличие	-	создать

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых	Норматив доступности, установленный для	Фактическая величина,	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии
--------------	--------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------	---

по плану БТИ		установлен норматив	инвалидов, в единицах измерения	наличие	нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К,О,С,Г	наличие	-	создать
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К,О,С,Г К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	создать
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	создать
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	создать
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	-	создать
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одного	-	создать
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	создать
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	создать
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	-	создать

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С,Г	наличие	-	создать
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	С,Г	наличие	-	создать

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:	К,О	не менее 90 см	200	
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К	наличие	-	создать
6.2.	Открытые автостоянки			отсутствует	создать
	Автостоянка для посетителей	К,О	создать	отсутствует	создать
	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м		
	Доля машиномест для инвалидов	К,О	не менее 10 %		
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см		
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 180 см	+	
	Указатели направления движения	К,О,Г	наличие	-	создать
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К,О,С,Г	наличие	-	создать
	Места отдыха: через 200 м	К,О,С,Г	наличие	-	создать
6.4	Открытая лестница			отсутствует	
	Высота подъема	О	справочно		
	Поручни:	О	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		

	горизонтальные завершения внизу иверху, с нетравмирующим окончанием	К,О	не менее 30 см		
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О,С	наличие		
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	60 см		
	Контрастная окраска первой о последней ступени	С	наличие		
6.5.	Пандус			отсутствует	
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/L не более 1/12 (8%)		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: - внизу, ширина× глубина - промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина - промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см		
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см		
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1. Для доступа в зону оказания услуги:

- на входной группе наружных входов – создать: пандусы, поручни ограждения пандуса (с двух сторон), реконструкция лестницы, поручни ограждения лестницы, реконструкция наружных дверей, подъемные платформы;
- на путях передвижения внутри объекта – реконструкция коридоров и междуэтажных лестниц, создание междуэтажных и переносных пандусов, платформ (подъемников);
- в зоне оказания услуг- реконструкция помещений различного функционального назначения;
- в санитарно-гигиенических помещениях - реконструкция санузлов, раздевальных и душевых;
- создание средств информации и телекоммуникации на объекте;
- на территории объекта- создание автостоянок, реконструкция входа на территорию, путей к главному входу в здание

Лицо, проводившее обследование объекта

Руководитель объекта

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
МАОУ «СОШ № 26»

Директор МАОУ «СОШ № 26»

Л.Б. Яничева
(подпись)

Т.Б. Вячеславова
(подпись)

«_____» _____ 202 г.

«_____» _____ 202 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.